

## Сводные данные по аварийным отключениям на подстанциях ООО "ОЭСК" за 2016 год

Местонахождение	Источник питания (п/ст, РП)	Отключен- ный фидер	Наименование отключенных потребителей	Дата	время			Причина отключения
					откл.	вкл.	простой	
Кемеровская область, г. Киселевск, на запад от центра города	ПС 110/35/10кВ "Краснокаменская"	ВМ-10-Т-2	ООО "Тепло", население.	05.08.2016г. 06.08.2016г.	21-02	03-18	6ч.16мин	Повреждение кабельной линии 10кВ ф.№10 -22-К
Кемеровская область, г. Киселевск, на запад от центра города	ПС 110/35/10кВ "Краснокаменская"	10-2-К 10-22-К	ООО "Тепло", население.	26.09.2016г.	03-15	05-03	1ч.48мин	На РП 6/0,4кВ №16 повреждение ВВ-10-МСВ; МСР-10-1; ТТ-10кВ

Начальник ПТО \_\_\_\_\_



Е.В.Казыдуб