

Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Центр питания	Трансформаторная мощность, кВА	Мощность присоединенных потребителей, гВт	Свободная трансформаторная мощность, кВА	Загрузка центра питания, %
6-15-В	4115	1654,08	2169	47,29
6-27-С	3030	828	2056	32,15
6-2-К, 6-20-К	3090	336	2695	12,79
№24 "Дальние горы" ПС 35/6 кВ	20000	4573	14620	26,90
№28 "Калачевская" ПС 35/6 кВ	65200	6380	57694	11,51
ВЛ 10-5-Б от ПС Михайловская	800	7680	-8235	1129,41
Кем ТЭЦ	1600	1700	-400	125,00
ПС 110/35/10 кВ. №19 "Краснокаменная"	50000	14338	33132	33,74
ПС 110/6 кВ "Машзавод"	50000	17080	29906	40,19
ПС 110/6 кВ "Товарищ"	12600	4000	7894	37,35
ПС 35/6 кВ "Электромашина"	64000	3503	59879	6,44
ПС 35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная"	70100	12810	55029	21,50
ПС 35/6 кВ №10 "Киселёвский разрез"	20000	5367	13686	31,57
ПС 35/6 кВ №13 "Шахта Краснокаменная"	32000	3570	27800	13,13
ПС 35/6 кВ №39 "Березовская"	5000	2125	2500	50,00
ПС 35/6/6 кВ «Тиховская»	20000	6500	12353	38,24
ПС 35/6/6,3 кВ «Романовская»	12600	4500	7306	42,02
ПС 6/0,4 кВ. №12	24266	4104	19438	19,90
ТП 6/0,4 кВ №3 "ПФЗ"	88	75	0	100,27
Ф. 6-9-А (Аэрокузбасс)	3975	1500	2210	44,40

Начальник ОРСУ



Н.Н.Гищенко